



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150000, г. Ярославль, ул. Кирова 5, 23, тел.: 72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95
телетайп 217149 «Трековый», e-mail: go@adm.yar.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, e-mail: und-yaroslavl@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ТУТАЕВСКОМУ РАЙОНУ
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Пролетарская д.30, тел.: 8 (48533)7-01-13; e-mail: ond.tutaev@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 84/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23
«Ромашка» Тутаевского муниципального район
в заведующего Арефьевой Натальи Петровны

На основании распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталии Геннадьевны от «06» ноября 2018 года № 84, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», о проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23 «Ромашка» Тутаевского муниципального район юридический адрес: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул.Дементьева, д. 10; место фактического осуществления деятельности: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул.Дементьева, д.10 (объект относящийся к категории высокого риска), в период с 12.11.2018 по 21.11.2018 г. (8 рабочих дней), была проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Барановым Вячеславом Владимировичем здания, помещений в здании, документации, территории Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23 «Ромашка» Тутаевского муниципально-го район по адресу: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул.Дементьева, д. 10, совместно с заведующей МДОУ №23 «Ромашка» Арефьевой Натальей Петровной и заведующей хозяйством МДОУ №23 «Ромашка» Беловой Ниной Николаевной

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
-------	--	--	--	--

1	2	3	4	5
✓ 1.	На дверях складского назначения здания хозяйственного блока отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Установить на дверях складского, производственного назначения здания хозяйственного блока обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п.20 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	02.12.2019	
✓ 2.	Помещения здания хозяйственного блока не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией Оборудовать помещения здания хозяйственного блока автоматической пожарной сигнализацией.	ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.1,п.3 табл.3 НПБ110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.	02.12.2019	
3.	Подсобное помещение кабинета логипеда (помещение №5 1-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Подсобное помещение кабинета логипеда (помещение №5 1-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	табл.1 п.9, п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	02.12.2019	
4	Подсобное помещение группы №2 (помещение №8 1-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	табл.1 п.9, п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих	02.12.2019	

	Подсобное помещение группы №2 (помещение №8 1-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»		
5	Помещение комнаты (помещение №21 1-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Помещение комнаты (помещение №21 1-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	табл.1 п.9, п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	02.12.2019	
6	Помещение комнаты (помещение №21 1-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Помещение комнаты (помещение №21 1-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	табл.1 п.9, п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	02.12.2019	
7	Подсобное помещение группы №7 (помещение №53 1-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Подсобное помещение группы №7 (помещение №53 1-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	табл.1 п.9, п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	02.12.2019	
8	Подсобное помещение у кабинета грамоты (помещение №57 1-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Подсобное помещение у кабинета грамоты (помещение №57 1-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	табл.1 п.9, п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	02.12.2019	
9	Помещение группы №1 (помещение №39 1-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.)	табл.1 п.9, п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений,	02.12.2019	

	не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Помещение группы №1 (помещение №39 1-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»		
10	Помещение группы №8 (помещение №22 2-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Помещение группы №8 (помещение №22 2-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	табл.1 п.9, п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	02.12.2019	
11	Помещение раздевалки для рабочих (помещение №21 2-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Помещение раздевалки для рабочих (помещение №21 2-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	табл.1 п.9, п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	02.12.2019	
12.	Подсобное помещение группы (помещение №51 2-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Подсобное помещение группы (помещение №51 2-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	табл.1 п.9, п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	02.12.2019	
13.	Подсобное помещение группы (помещение №48 2-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Подсобное помещение группы (помещение №48 2-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	табл.1 п.9, п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	02.12.2019	
14.	Подсобное помещение группы (по-	табл.1 п.9, п.4 НПБ	02.12.2019	

	мещение №37 2-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Подсобное помещение группы (помещение №37 2-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»		
15.	Подсобное помещение группы (помещение №34 2-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Подсобное помещение группы (помещение №34 2-ого этажа здания согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	табл.1 п.9, п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	02.12.2019	
16.	На эвакуационном выходе из лестничной клетки (помещение №18 первого этажа согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) отсутствует световой указатель «Выход» автоматической системы оповещения и управления эвакуацией. На эвакуационном выходе из лестничной клетки (помещение №18 первого этажа согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) установить световой указатель «Выход» автоматической системы оповещения и управления эвакуацией.	ст.54 ч.2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ(ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.3 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	02.12.2019	
17.	На эвакуационном выходе из лестничной клетки (помещение №17 первого этажа согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) отсутствует световой указатель «Выход» автоматической системы оповещения и управления эвакуацией. На эвакуационном выходе из лестничной клетки (помещение №17 первого этажа согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) установить световой указатель «Выход» автоматической системы оповещения и управления эвакуацией.	ст.54 ч.2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ(ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.3 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	02.12.2019	

18.	На эвакуационном выходе из лестничной клетки (помещение №43 первого этажа согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) отсутствует световой указатель «Выход» автоматической системы оповещения и управления эвакуацией. На эвакуационном выходе из лестничной клетки (помещение №43 первого этажа согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) установить световой указатель «Выход» автоматической системы оповещения и управления эвакуацией.	ст.54 ч.2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ(ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.3 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	02.12.2019	
19.	На эвакуационном выходе из лестничной клетки (помещение №47 первого этажа согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) отсутствует световой указатель «Выход» автоматической системы оповещения и управления эвакуацией. На эвакуационном выходе из лестничной клетки (помещение №47 первого этажа согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) установить световой указатель «Выход» автоматической системы оповещения и управления эвакуацией.	ст.54 ч.2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ(ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.3 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	02.12.2019	
20.	На эвакуационном выходе из помещения спортзала (помещение №24 первого этажа согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) отсутствует световой указатель «Выход» автоматической системы оповещения и управления эвакуацией. На эвакуационном выходе из помещения спортзала (помещение №24 первого этажа согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) установить световой указатель «Выход» автоматической системы оповещения и управления эвакуацией.	ст.54 ч.2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ(ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.3 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	02.12.2019	
✓ 21.	Эвакуационные двери из помещений спальни (помещение №40 первого этажа в помещении №41 согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) открываются не по направлению выхода. Эвакуационные двери из помещений	п.4.2.6 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выхо-	02.12.2019	

	спальни (помещение №40 первого этажа в помещении №41 согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) выполнить открывающимися по направлению выхода.	ды»;ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.6.17, п.4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».		
22.	На эвакуационном выходе из помещения спальни группы №4 (помещение №24 второго этажа согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) отсутствует световой указатель «Выход» автоматической системы оповещения и управления эвакуацией. На эвакуационном выходе из помещения спальни группы №4 (помещение №24 второго этажа согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) установить световой указатель «Выход» автоматической системы оповещения и управления эвакуацией.	ст.54 ч.2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ(ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.3 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	02.12.2019	
23.	На эвакуационном выходе из помещения спальни группы №8 (помещение №6 второго этажа согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) отсутствует световой указатель «Выход» автоматической системы оповещения и управления эвакуацией. На эвакуационном выходе из помещения спальни группы №8 (помещение №6 второго этажа согласно технического паспорта от 03.11.2010г.) установить световой указатель «Выход» автоматической системы оповещения и управления эвакуацией.	ст.54 ч.2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ(ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.3 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	02.12.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственного инспектора
Тутаевского района Ярославской области
по пожарному надзору Баранов В.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в области пожарной безопасности)

«21» ноября 2018 г.



Предписание для исполнения получил (а):
заведующий МДОУ №23 «Ромашка» Арефьева Наталья Петровна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«21» ноября 2018 г.

(подпись)

