



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**
150000, г. Ярославль, ул. Кирова 5, 23, тел.: 72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95
телетайп 217149 «Трековый», e-mail: go@adm.yar.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, e-mail: und-yaroslavl@mail.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ТУТАЕВСКОМУ РАЙОНУ**

Ярославская область, г. Тутаев, ул. Промышленная д.6, тел.: 8 (48533)7-01-13; e-mail: ond.tutaev@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 19/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №23
"Ромашка" Тутаевского муниципального района
в лице заведующего Арефьевой Натальи Петровны**

На основании распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталии Геннадьевны от «08» апреля 2019 года № 19, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», о проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №23 "Ромашка" Тутаевского муниципального района, юридический адрес: 152300, Ярославская обл., г.Тутаев, ул.Дементьева, д.10; место фактического осуществления деятельности: 152300, Ярославская обл., г.Тутаев, ул.Моторостроителей, д.60. (объект относящийся к категории высокого риска), в период с 12.04.2019 по 16.05.2019 г. (20 рабочих дней), была проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Барановым Вячеславом Владимировичем здания, помещений в здании, документации, территории Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №23 "Ромашка" Тутаевского муниципального района по адресу: 152300, Ярославская обл., г.Тутаев, ул.Моторостроителей, д.60, совместно с заведующим Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №23 "Ромашка" Тутаевского муниципального района Арефьевой Натальей Петровной и заместитель заведующего по АХЧ Серяковой Татьяной Владимировной.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Дымовые пожарные извещатели	СП 5.13130.2009 Системы	15.07.2019	

	АПС в кабинете психолога (помещение №46 1-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 002408 от 08.05.2012г.) установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. Установить дымовые пожарные извещатели АПС в кабинете психолога (помещение №46 1-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 002408 от 08.05.2012г.) на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.	противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. п.13.3.6		
2.	Дымовые пожарные извещатели АПС в помещении у туалета 10 группы (помещение №32 1-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 002408 от 08.05.2012г.) установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. Установить дымовые пожарные извещатели АПС в помещении у туалета 10 группы (помещение №32 1-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 002408 от 08.05.2012г.) на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. п.13.3.6	15.07.2019	
3	Электросветильник в помещении сторожа (помещение № 24 1-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 002408 от 08.05.2012г.) не оборудован защитным плафоном. Оборудовать электросветильник в помещении сторожа (помещение № 24 1-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 002408 от 08.05.2012г.) защитным плафоном.	п.42в ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	15.07.2019	
4.	Электросветильник в помещении кастаньяши (помещение № 18 2-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 002408 от 08.05.2012г.) не оборудован защитным плафоном. Оборудовать электросветильник в помещении кастаньяши	п.42в ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	15.07.2019	

	(помещение № 18 2-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 002408 от 08.05.2012г.) защитным плафоном.			
5.	В подсобном помещении спортзала (помещение № 55 1-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 002408 от 08.05.2012г.) установлен один пожарный извещатель автоматической пожарной сигнализации. В подсобном помещении спортзала (помещение № 55 1-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 002408 от 08.05.2012г.) установить не менее двух пожарный извещателей автоматической пожарной сигнализации.	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. п.13.3.2	15.07.2019	
6.	В подсобном помещении кастильянши (помещение № 38 2-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 002408 от 08.05.2012г.) установлен один пожарный извещатель автоматической пожарной сигнализации. В подсобном помещении кастильянши (помещение № 38 2-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 002408 от 08.05.2012г.) установить не менее двух пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации.	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. п.13.3.2	15.07.2019	
7.	План эвакуации второго этажа здания не соответствуют фактической планировке помещений. Выполнить план эвакуации второго этажа здания в соответствии с фактической планировкой помещений.	п.7 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	15.07.2019	
8.	На эвакуационном выходе из помещения спорт зала 1-ого этажа (помещение №55 1-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 002408 от 08.05.2012г.) непосредственно на улицу отсутствует световой указатель «Выход» автоматической системы оповещения и управления эвакуацией.	ст.54 ч.2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ(ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.3 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при по-	15.07.2019	

	Установить на эвакуационном выходе из помещения спорт зала 1-ого этажа. (помещение №55 1-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 002408 от 08.05.2012г.) непосредственно на улицу световой указатель «Выход» автоматической системы оповещения и управления эвакуацией.	жаре.		
9.	На эвакуационном выходе из помещения спальни группы №14 2-ого этажа (помещение №34 2-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 002408 от 08.05.2012г.) на лестницу 3-его типа отсутствует световой указатель «Выход» автоматической системы оповещения и управления эвакуацией. Установить на эвакуационном выходе из помещения спальни группы №14 2-ого этажа (помещение №34 2-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 002408 от 08.05.2012г.) на лестницу 3-его типа световой указатель «Выход» автоматической системы оповещения и управления эвакуацией.	ст.54 ч.2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ(ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.3 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	15.07.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор
Тутаевского района Ярославской области
по пожарному надзору Баранов.В.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осу-
ществлять государственный надзор в области пожарной безопасности)

«16» мая 2019 г.

Предписание для исполнения получил (а):
заведующий Муниципального дошкольного образо-
вательного учреждения "Детский сад №23 "Ромаш-
ка" Тутаевского муниципального района Арефьева
Наталья Петровна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя)

« 16 » мая 2019г.



(подпись, заверенная печатью)

(подпись)